

Акт
согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов
до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное
наименование

в соответствии с учредительными документами, сокращенное наименование):

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 82 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга(ГБДОУ детский
сад № 82 Приморского района Санкт-Петербурга)

1.Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее- Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт: 197372
Санкт-Петербург, ул.Стародеревенская, д.20, корп.3, литер А

Сведения об Объекте:

Отдельно стоящее здание 2 этажа, 2582,6 кв.м;

Часть здания _____ этажей (или помещение на _____ этаже), _____ кв.м.

Наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 8426 кв.м.

Объект культурного наследия: нет

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная

Арендодатель (наименование организации): нет

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная,
муниципальная, отсутствует): региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Приморского района
СПб ул.Савушкина. д.83

**II.Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на Объекте услуг населению**

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных услуг) : образование

Наименование предоставляемых услуг: реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день ,
вместимость, пропускная способность): 300 детей

Форма способа оказания услуг (на Объекте по месту предоставления услуги, на дому,
дистанционно): на Объекте

Категория обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста; все возрастные категории): дети, взрослые (законные представители детей) в
качестве посетителей учреждения.

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на
Объект (К- инвалиды, передвигающиеся на кресло- колясках, О- инвалиды с нарушениями
опорно- двигательного аппарата, С –инвалиды с нарушениями зрения, Г- инвалиды с
нарушениями слуха, У- инвалиды с нарушениями интеллекта): К, О, С, Г, У

Мы, нижеподписавшиеся, заведующий ГБДОУ детский сад № 82 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга Фролова Валентина Алексеевна с одной стороны, действующий на основании Устава и доверенное лицо Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов боевых действий «Инвалиды войны» (сокращённое наименование СПб ООВБД «Инвалиды войны») Кунец Игорь Олегович с другой стороны, действующий на основании Доверенности №3 от 10.10.2018, срок действия 1 год составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствует для К,О,С,Г,У»;
- «да, не соответствует для К,О,С,Г,У»;
- «нет»

- 1.Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет
- 2.Пандус стационарный наружный**: нет
- 3.Пандус стационарный внутренний**:нет
- 4.Пандус инвентарный***, роллопандус: нет
- 5.Наружная лестница входной зоны: да, не соответствует О,С
- 6.Внутренняя лестница входной зоны: нет
- 7.Поручни наружные входной зоны: нет
8. Поручни внутренние входной зоны: нет
- 9.Дверные проемы входной зоны****: да, не соответствуют К,С,О
- 10.Подъемные платформы наружные: нет
11. Подъемные платформы внутренние: нет
- 12.Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте 1,6 м): да, не соответствует К,О,С,У
- 13.Лифт пассажирский: нет
14. Лифт грузовой: нет
- 15.Мобильные лестничные подъемники: нет
16. Санитарно-гигиенические помещения: да, не соответствует К, О, С, У
- 17.Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К, О,С,Г,У,: нет
- 17.1Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: нет
- 17.2.Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:

звуковой информации: нет

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: нет

17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: нет

17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет

18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее-официальный сайт учреждения – <http://primdou-82.ucoz.ru>) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: нет

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: да

IV.Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп.

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 82 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга, расположенный по адресу Санкт-Петербург, ул.Стародеревенская д.20, корп.3, литер А и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным/ частично (условно)доступным (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов для которых разработаны меры (К,О,С,Г.У.)	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте (услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
1.		Основные меры:	
		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
	С	Отсутствуют тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей, покрытие пешеходных путей неровное. Принятые меры: Порядком предусмотрен допуск в учреждение собаки-проводника. Сопровождение инвалида сотрудником учреждения.	Приказы № 5-ок от 14.03.06 №6 –од от 14.03.2016
2		Зона: входной узел(наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери в вестибюли)	
	К	Входная лестница не дублируется пандусом или подъемным устройством. Для категории инвалидов «К» доступный вход в здание отсутствует. Принятые меры: для инвалидов «К» из числа взрослых (родителей, законных представителей детей) Приказом утверждена альтернативная форма обслуживания: дистанционно Дети	Приказ № 25-од от 03.10.2018

		инвалиды- колясочники в учреждении не обслуживаются.	
	О, С	Поручни наружной лестницы не соответствуют ГОСТ Р 51261-99. Входная дверь не имеет смотровой панели. Порог входной двери имеет высоту 0,03 м. Принятые меры: сопровождение инвалидов к месту предоставления услуг сотрудником, ответственным за сопровождение. Приказом назначены ответственные за сопровождение инвалидов сотрудники. Утверждены должностные инструкции. Проведен инструктаж с записью в Журнале инструктажей.	Приказы № 5-ок от 14.03.06 № 6 –од от 14.03.2016
3.		Зона: пути перемещения внутри здания(коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
	С, О	Отсутствуют предупреждающие тактильно- контрастные указатели, размещаемые у плоскости дверного полотна. Боковые края ступеней , внутренних лестниц не примыкающие к стенам, не имеющие бортиков или других устройств для предотвращения соскальзывания трости или ноги. Некоторые наружные эвакуационные лестницы не оборудованы поручнями. Наружные дверные проёмы эвакуационных выходов имеют пороги высотой от 0,07 м до 0,12 м. Принятые меры: сопровождение инвалидов ответственными сотрудниками учреждения.	Приказ № 6 –од от 14.03.2016
4.		Зона: места обслуживания инвалидов	
	Г	В музыкальном зале отсутствует « индукционный контур». Отсутствует световая сигнализация об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций. Принятые меры: сопровождение ответственными сотрудниками учреждения. Порядком предусмотрен допуск в учреждение сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.	Приказ № 25- од от 03.10.2018
5.		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалеты и душевые кабины)	
	С, Г ,О, У	Отсутствуют специально оборудованные для инвалидов доступные кабины в уборных. В групповых туалетных комнатах нет поручней для инвалидов-опорников, не установлены рычажные краны управления холодной и горячей водой. Принятые меры: сопровождение инвалидов ответственными сотрудниками учреждения.	Приказ № 6 –од от 14.03.2016
6.		Информационное обеспечение на Объекте	
	С, О, Г, У	Вход на земельный участок не оборудован доступными для МГН элементами информации об объекте. На путях движения отсутствует система средств информационной поддержки и навигации. Отсутствуют информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов), а также перед входами во внутренние помещения. Вся необходимая информация предоставляется в доступной форме, с применением при необходимости технических и наглядных средств сопровождающим инвалида ответственным сотрудником учреждения.	

V.Рекомендации (раздел заполняется по согласованию сторон и содержит наименования мероприятий, необходимых для обеспечения доступности для инвалидов предоставленных на Объекте услуг, а так же основания для выполнения мероприятий, предусмотренных СНИП, СП, ГОСТ):

- Разместить на официальном сайте <http://primdou82.ru/> в разделе «Доступная среда» следующую информацию:

схему движения к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта и от метро;
порядок обслуживания инвалидов;

Памятку для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала на объекте, а также на дому и дистанционно;

об отсутствии доступного, специально оборудованного для инвалидов санитарного узла;
об отсутствии парковки на территории учреждения;

в связи с тем, что данное учреждение не оказывает образовательные услуги детям дошкольного возраста из числа инвалидов категории К разместить информацию о ближайших учреждениях, где дети-инвалиды этой категории могут обслуживаться. (Приложение к распоряжению №689-р от 14.11.2017 Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга);

- На калитке при входе на участок разместить табличку на контрастном фоне с информацией об объекте и телефоном (дублируемым шрифтом Брайля), по которому можно обратиться за помощью или кнопку вызова персонала (п. 5.1.1. СП 59.13330.2016).

- Кнопку вызова персонала, установленную у входной двери установить на высоту 1,2 -1,4 м. с учётом зоны досягаемости и эргономических параметров инвалида, выделив её контрастной маркировкой, доступной для восприятия слабовидящими (п. 6.5.4. СП 59.13330.2016);

- Разместить табличку, указывающую на доступность входа в учреждение для инвалида; на территории объекта установить указатели движения к доступному входу. Установить таблички внутри здания, указывающие на пути эвакуации, доступные для инвалидов (п. 6.5.1. СП 59.13330.2016);

- Для преодоления порогов дверных проёмов внутренних помещений приобрести инвентарный пандус (п. 6.1.3 и п. 6.2.9 СП 59.13330.2016).

- Оборудовать кабину уборной крючками и поручнями, системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи, а также табличкой, выполненной рельефно-графическим и рельефно-точечным способом. Предусмотреть открывание двери кабины снаружи (пп. 6.3.6; 6.3.9. СП 59.13330.2016).

Заведующий ГБДОУ
детский сад №82



Фролова В.А.

М.П.

Доверенное лицо
СПБ ООВБД «Инвалиды войны»



Кунец И.О.

М.П.

30.10.2018